

# 令和5年 4月水質検査結果

4月6日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.12mg/l	1.09mg/l
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13		ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14	有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20		ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
23		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
26		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
30		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35		銅及びその化合物	1mg/l以下		
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.7mg/l	3.8mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	72mg/l	70mg/l
40		蒸発残留物	500mg/l以下	123mg/l	129mg/l
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
45		フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.7	7.9
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.26mg/l	0.19mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下	4mg/l	3mg/l
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.8	-0.5
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	7個/ml	36個/ml

# 令和5年 5月水質検査結果

5月11日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23	クロロホルム		0.06mg/l以下			
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下			
26	臭素酸		0.01mg/l以下			
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブロモホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.8mg/l	3.8mg/l	
39	無機物	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40		蒸発残留物	500mg/l以下			
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満		
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.7	8.0	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満		

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.23mg/l	0.13mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和5年 6月水質検査結果

6月1日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23	クロロホルム		0.06mg/l以下			
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下			
26	臭素酸		0.01mg/l以下			
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブロモホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.8mg/l	3.9mg/l	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下			
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満		
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.8	7.9	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.19mg/l	0.14mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和5年 7月水質検査結果

7月6日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.11mg/l	1.17mg/l
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09mg/l	0.08mg/l未満
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
20		ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
23		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
26		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
30		ブromoホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.001mg/l	0.019mg/l
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満
35		銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01mg/l未満	0.02mg/l
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1mg/l	6.8mg/l
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
38		塩化物イオン	200mg/l以下	4.1mg/l	4.1mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71mg/l	71mg/l
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下	137mg/l	130mg/l
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
45		フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.8	7.9
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.12mg/l	0.15mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下	3mg/l	2mg/l未満
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.6	-0.5
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	7個/ml	990個/ml

# 令和5年 8月水質検査結果

8月3日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23	クロロホルム		0.06mg/l以下			
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下			
26	臭素酸		0.01mg/l以下			
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブロモホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	4.1mg/l	4.2mg/l	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下			
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	その他	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
47		PH値	5.8~8.6	7.8	8.0	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.18mg/l	0.12mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和5年 9月水質検査結果

9月7日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13		ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下		
14	有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20		ベンゼン	0.01mg/l以下		
21		塩素酸	0.6mg/l以下		
22		クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23		クロロホルム	0.06mg/l以下		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			
26	臭素酸	0.01mg/l以下			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35		銅及びその化合物	1mg/l以下		
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38		塩化物イオン	200mg/l以下	4.1mg/l	4.2mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40		蒸発残留物	500mg/l以下		
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45		フェノール類	0.005mg/l以下		
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.9	8.0
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.6度
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.21mg/l	0.14mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和5年 10月水質検査結果

10月5日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	金属類	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10	無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.16mg/l	1.1mg/l
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13		ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14	有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20		ベンゼン	0.01mg/l以下		
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
22	クロロ酢酸		0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
23	クロロホルム		0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
25	ジブromクロロメタン		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
26	臭素酸		0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
29	ブromジクロロメタン		0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
30	ブromホルム		0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35		銅及びその化合物	1mg/l以下		
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38		塩化物イオン	200mg/l以下	4.2mg/l	4.1mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	70mg/l	72mg/l
40		蒸発残留物	500mg/l以下	123mg/l	123mg/l
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
45		フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.8	8.0
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.27mg/l	0.12mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下	5mg/l	2mg/l未満
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.5	-0.3
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	6個/ml	540個/ml

# 令和5年 11月水質検査結果

11月2日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4	金属類	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
10	無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13		ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下		
14	有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20		ベンゼン	0.01mg/l以下		
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	
22	クロロ酢酸		0.02mg/l以下		
23	クロロホルム		0.06mg/l以下		
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下		
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下		
26	臭素酸		0.01mg/l以下		
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下		
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下		
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下		
30	ブロモホルム		0.09mg/l以下		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35		銅及びその化合物	1mg/l以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.9mg/l	4.2mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
40		蒸発残留物	500mg/l以下		
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
45		フェノール類	0.005mg/l以下		
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.7	8.0
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.25mg/l	0.18mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		



# 令和5年 12月水質検査結果

12月7日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23			クロロホルム	0.06mg/l以下		
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
25			ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		
26			臭素酸	0.01mg/l以下		
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブromジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブromホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.9mg/l	3.9mg/l	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下			
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	その他	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
47		PH値	5.8~8.6	7.8	8.1	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	1.4度	
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.4度	

## 水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.19mg/l	0.15mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和6年 1月水質検査結果

1月18日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.05mg/l	1.09mg/l
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
13		ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14	有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下		
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下		
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		
20		ベンゼン	0.01mg/l以下		
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
23		クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
26		臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
30		ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		
35		銅及びその化合物	1mg/l以下		
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.7mg/l	3.8mg/l
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71mg/l	73mg/l
40		蒸発残留物	500mg/l以下	98mg/l	98mg/l
41	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
45		フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
46		有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	その他	PH値	5.8~8.6	7.7	8.0
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.18mg/l	0.15mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下	4mg/l	2mg/l
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.7	-0.5
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	5個/ml	7個/ml

# 令和6年 2月水質検査結果

2月1日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23	クロロホルム		0.06mg/l以下			
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
25	ジブromクロロメタン		0.1mg/l以下			
26	臭素酸		0.01mg/l以下			
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブromジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブromホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.9mg/l	3.8mg/l	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下			
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	その他	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
47		PH値	5.8~8.6	7.8	8.0	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.23mg/l	0.13mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		

# 令和6年 3月水質検査結果

3月7日採取

番号	分類	項目	基準値	相模金子 駅前公園	消防団 第6分団詰所	
1	細菌	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			
8		六価クロム化合物	0.02mg/l以下			
9	無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	有機物	ホウ酸及びその化合物	1mg/l以下			
14		四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17		ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20		ベンゼン	0.01mg/l以下			
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下		
22			クロロ酢酸	0.02mg/l以下		
23			クロロホルム	0.06mg/l以下		
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
25			ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		
26			臭素酸	0.01mg/l以下		
27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下			
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下			
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下			
30	ブロモホルム		0.09mg/l以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35		銅及びその化合物	1mg/l以下			
36	無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38		塩化物イオン	200mg/l以下	3.7mg/l	3.8mg/l	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			
40	有機物	蒸発残留物	500mg/l以下			
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42		ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45		フェノール類	0.005mg/l以下			
46	その他	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
47		PH値	5.8~8.6	7.7	7.9	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	
51		濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

			基準値	相模金子 駅前公園	消防団 6分団詰所
16		残留塩素		0.19mg/l	0.16mg/l
19		遊離炭酸	20mg/l以下		
27		腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける		
28		従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		