

No.1酒匂堰・鬼柳堰上流(松田町総領三角土手東側)

	No.	分析項目	単位	令和元年7月23日	令和2年1月17日	基準値
観測項目	1	天候	—	曇	曇	—
	2	前日天候	—	曇	曇	—
	3	水温	℃	21.5	10.0	—
	4	色相	—	褐色・中	—	—
	5	透視度	度	39	100以上	—
	7	臭気	—	無臭	無臭	—
	8	外観	—	異常なし	異常なし	—
	健康項目	9	カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
10		全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	検出されないこと <sup>注1</sup>
11		鉛	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/L以下
12		六価クロム	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.05mg/L以下
13		砒素	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/L以下
14		総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下
15		アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	—	検出されないこと
16		P C B	mg/L	0.0005未満	—	検出されないこと
17		ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/L以下
18		四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
19		1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.004mg/L以下
20		1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.1mg/L以下
21		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.04mg/L以下
22		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	1mg/L以下
23		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.006mg/L以下
24		トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.03mg/L以下
25		テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.01mg/L以下
26		1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
27		チウラム	mg/L	0.0005未満	—	0.006mg/L以下
28		シマジン	mg/L	0.0003未満	—	0.003mg/L以下
29		チオベンカルブ	mg/L	0.0003未満	—	0.02mg/L以下
30		ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.01mg/L以下
31		セレン	mg/L	0.0005未満	—	0.01mg/L以下
32		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.74	0.78	10mg/L以下 <sup>注2</sup>
33		ふっ素	mg/L	0.08未満	—	0.8mg/L以下
34	ほう素	mg/L	0.013	0.013	1mg/L以下	
35	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	—	0.05mg/L以下	
生活環境項目	36	水素イオン濃度 (pH)	—	8.0	8.0	—
	37	生物化学的酸素消費量	mg/L	0.9	0.6	—
	38	浮遊物質	mg/L	26	3	—
	39	溶存酸素量	mg/L	8.5	10.8	—
	40	大腸菌群数	MPN/100ml	23000	13000	—
	41	全亜鉛	mg/L	0.0065	0.0015	—

備考

注1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

注2 硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の含量が基準値である。