令和７年度水質検査結果（採取場所：金子1499番地1＿相模金子駅前児童公園）

水道法水質基準値項目

番号	分類		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月8日採取	5月1日採取										
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ										
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下												
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20			ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満											
22			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満											
23			クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
25			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
26			臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
27			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
28			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
29			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
30			ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
31			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満											
32	水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下												
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35			銅及びその化合物	1mg/ℓ以下												
36			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38			塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.8mg/ℓ	3.7mg/ℓ										
39			ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	70mg/ℓ											
40			蒸発残留物	500mg/ℓ以下	125mg/ℓ											
41		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下												
43			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下												
44			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45			フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46			有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満										
47		その他	PH値	5.8～8.6	7.8	7.7										
48			味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満										
51			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満										

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分　類		項　目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月8日採取	5月1日採取										
16	独自設定項目	塩素消毒	残留塩素		0.15mg/ℓ	0.22mg/ℓ										
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	3mg/ℓ											
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力０に近づける	-0.7											
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	3個/mℓ											

令和７年度水質検査結果（採取場所：篠窪857番地3＿富士見塚公衆トイレ）

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目

番号	分類		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月8日採取	5月1日採取										
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ										
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下												
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20			ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満											
22			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満											
23			クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
25			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ											
26			臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
27			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ											
28			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
29			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
30			ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
31			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満											
32	水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下												
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35			銅及びその化合物	1mg/ℓ以下												
36			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38			塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.6mg/ℓ	3.8mg/ℓ										
39			ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	70mg/ℓ											
40			蒸発残留物	500mg/ℓ以下	121mg/ℓ											
41		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下												
43			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下												
44			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45			フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46			有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満										
47		その他	PH値	5.8～8.6	8.0	8.0										
48			味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満										
51			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満										

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分　類		項　目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月8日採取	5月1日採取										
16	独自設定項目	塩素消毒	残留塩素		0.12mg/ℓ	0.2mg/ℓ										
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	2mg/ℓ未満											
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力０に近づける	-0.5											
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	19個/mℓ											