令和８年度水質検査結果（採取場所：金子1499番地1__相模金子駅前児童公園）

水道法水質基準値項目

番号	分類		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月2日採取	5月7日採取										
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ										
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08mg/ℓ未満											
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下												
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20			PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下												
21			ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
22		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満											
23			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満											
24			クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
25			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
26			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
27			臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
28			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
29			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
30			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
31			ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
32			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満											
33	水道水が有すべき性状に関連	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下												
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
35			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
36			銅及びその化合物	1mg/ℓ以下												
37			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
38		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
39			塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.9mg/ℓ	3.8mg/ℓ										
40			ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	73mg/ℓ											
41			蒸発残留物	500mg/ℓ以下	122mg/ℓ											
42		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
43			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下												
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下												
45			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
46			フェノール類	0.005mg/ℓ以下												

47	定する項目		有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満										
48		その他	PH値	5.8～8.6	7.8	7.8										
49			味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満										
52			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満										

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分類		項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					4月2日採取	5月7日採取										
16	独自設定項目	塩素消毒	残留塩素		0.14mg/ℓ	0.2mg/ℓ										
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	2mg/ℓ											
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.6											
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	4個/mℓ											

令和８年度水質検査結果（採取場所：篠窪857番地3__富士見塚公衆トイレ）

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目

番号	分類		項目	基準値	４月 4月2日採取	５月 5月7日採取	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/mℓ以下	0個/mℓ	0個/mℓ										
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08mg/ℓ未満											
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下												
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20			PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005mg/ℓ未満											
21			ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
22		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06mg/ℓ未満											
23			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満											
24			クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
25			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
26			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ											
27			臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
28			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ											
29			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ未満											
30			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
31			ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満											
32			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008mg/ℓ未満											
33	水道水が有すべき性状に関連	金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下												
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
35			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
36			銅及びその化合物	1mg/ℓ以下												
37			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
38		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
39			塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.7mg/ℓ	3.8mg/ℓ										
40			ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	71mg/ℓ											
41			蒸発残留物	500mg/ℓ以下	120mg/ℓ											
42		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
43			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下												
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下												
45			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
46			フェノール類	0.005mg/ℓ以下												

47	定する項目		有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満										
48		その他	PH値	5.8～8.6	7.9	8.0										
49			味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満										
52			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満										

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分類		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
					4月2日採取	5月7日採取										
16	独自設定項目	塩素消毒	残留塩素		0.13mg/ℓ	0.15mg/ℓ										
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	2mg/ℓ未満											
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.5											
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	2個/mℓ											