

令和8年 6月水質検査結果

6月4日採取

番号	分 類	項 目	基準値	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	第7水源
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/㎖以下	3個/㎖	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖
2		細菌	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005mg/ℓ未満	0.00005mg/ℓ未満	0.00005mg/ℓ未満	0.00005mg/ℓ未満
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ未満	0.004mg/ℓ未満	0.004mg/ℓ未満	0.004mg/ℓ未満
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.06mg/ℓ	1.08mg/ℓ	1.05mg/ℓ	1.04mg/ℓ
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ未満	0.08mg/ℓ未満
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ未満	0.1mg/ℓ未満	0.1mg/ℓ未満	0.1mg/ℓ未満
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ未満	0.005mg/ℓ未満	0.005mg/ℓ未満	0.005mg/ℓ未満
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
17			ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
18			テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
19			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
21			ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
33		金属類	亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下	0.012mg/ℓ	0.049mg/ℓ	0.011mg/ℓ	0.008mg/ℓ
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ未満
35			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ未満	0.03mg/ℓ未満
36			銅及びその化合物	1mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ	0.01mg/ℓ未満	0.01mg/ℓ未満
37			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.6mg/ℓ	7.3mg/ℓ	6.6mg/ℓ	7.6mg/ℓ
38		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満
39			塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.6mg/ℓ	3.9mg/ℓ	3.7mg/ℓ	4mg/ℓ
40			カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	68mg/ℓ	72mg/ℓ	68mg/ℓ	69mg/ℓ
41			蒸発残留物	500mg/ℓ以下	124mg/ℓ	130mg/ℓ	121mg/ℓ	127mg/ℓ
42		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ未満	0.02mg/ℓ未満
43			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満	0.000001mg/ℓ未満
45			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満
46			フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満
47		その他	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満	0.3mg/ℓ未満
48			PH値	5.8～8.6	7.6	7.9	7.6	7.7
50			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
52			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

番号	分 類	項 目	基準値	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	第7水源
	農業類	カフェンストール	0.008mg/ℓ	0.00008mg/ℓ未満	0.00008mg/ℓ未満	0.00008mg/ℓ未満	0.00008mg/ℓ未満	0.00008mg/ℓ未満
		ダイムロン	0.8mg/ℓ	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満	0.008mg/ℓ未満
		プロモブチド	0.1mg/ℓ	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満

令和8年 4月水質検査結果

4月2日採取

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

項 目	基準値	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	第7水源
クリプトスポリジウム指標菌						
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

令和8年 7月水質検査結果

7月9日採取

水質管理目標設定項目(水質基準を補完する項目)

項 目	基準値	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	第7水源
クリプトスポリジウム指標菌						
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出